

DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1961 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, oraz z 2001 nr 49, poz. 509), art. art. 37 pkt 1, 122 ust.1 pkt 1, 123 ust. 2, 127, 128 i 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łagów oraz Wójta Gminy Nowa Słupia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Zamkowej Woli:

o r z e k a m:

- I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Łagów oraz Wójtowi Gminy Nowa Słupia na pobór wody podziemnej z ujęcia w Zamkowej Woli gm. Łagów w ilości:

$$Q_{\max.h} = 47,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ujęcie wody stanowią 2 studnie wiercone, pracujące jednocześnie:

- studnia nr 1 o głębokości pierwotnej 62,0m (przelot 58,2 - 62,0 m ppt. załowany) i wydajności 21,0 m<sup>3</sup>/h, odwiercona w 1972r,
- studnia nr 2 o głębokości pierwotnej 76,2 m (przelot 73,0 - 76,2 m ppt. załowany) i wydajności 26,0 m<sup>3</sup>/h; odwiercona w 1972r,

„ANEKS NR 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu środkowego dla wodociągu grupowego w rejonie Zamkowej Woli” został zatwierdzony decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2002, znak ROS.XI-7530/64/98.

Zawarte w niej zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą  $Q = 47,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy dopuszczalnym obniżeniu zwierciadła wody w studni nr 1 - 32,8 m ppt. oraz dla studni nr 2 - 40,2 m ppt.

- II. Korzystanie z ujęcia wody w Zamkowej Woli służy do zaopatrzenia w wodę miejscowości:

- 1) w gminie Łagów: Zamkowa Wola, Piotrów, Wiśniowa
- 2) w gminie Nowa Słupia: Nowa Słupia, Stara Słupia, Paprocice, Dębniak, Trzcianka, Wólka Milanowska, Św. Krzyż, Częstków Stary, Pokrzywianka

- III. Pozwolenia udzielam do końca 2012 r. pod następującymi warunkami:

1. Utrzymywania wszystkich urządzeń do poboru wody w należyтым stanie sanitarno-technicznym i ich bieżącej konserwacji.
2. Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody i zapisywania wskazań wodomierzy do kontrolki zużycia wody 1 raz w miesiącu.
3. Prowadzenia obserwacji statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studniach 2 razy w roku oraz rejestrowania wyników pomiarów w książce eksploatacji studni.

**Pouczenie:**

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.



## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Łagów oraz Wójt Gminy Nowa Słupia zwrócili się za pośrednictwem dotychczasowego użytkownika ujęcia s.c. „HYDROINŻ” w Kielcach do tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Zamkowej Woli potrzeb wodociągu grupowego. Podstawą do wszczęcia postępowania wodnoprawnego był „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 ujęcia w Zamkowej Woli i eksploatację urządzeń służących do poboru wody” opracowany przez mgr inż. Ryszarda Knapczyka (upr. geologiczne nr IV-318 i VII-1288) w 2002 r oraz „ANEKS NR 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu środkowego dla wodociągu grupowego w rejonie Zamkowej Woli” zatwierdzony przez Wójcwodę Kieleckiego decyzją ROŚ.XI-7530/64/98 z 47,0 m<sup>3</sup>/h. W toku postępowania administracyjnego oraz przeprowadzonej rozprawy wodnoprawnej połączonej z oględzinami ujęcia ustalono, że nie istnieją przeszkody związane z odmówieniem wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody lub ograniczeniem wnioskowanej ilości pobieranej wody.

Przedstawiając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami) wnioskodawca uiścił opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 190 zł. Kserokopie bankowego dowodu wpłaty dołączono do akt sprawy.

### Otrzymują:

1. Urząd Gminy ŁAGÓW  
ul. Iwańska 11  
26-025 ŁAGÓW + 2 egz. operatu (zwrót)
2. Urząd Gminy NOWA SŁUPIA  
ul. Opatowska 2  
26-006 NOWA SŁUPIA
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Skibińskiego 4  
25-819 KIELCE
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Marszałka Piłsudskiego 22  
31-109 KRAKÓW
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
„LENBAW” Spółka z o.o.  
ul. Wileńska 44d  
94-011 ŁÓDŹ
6. a/a

za zgodność:

**GEOLOG**

mgr inż. Ryszard Knapczyk  
upr. nr 050942, 030346, IV-0318, VII-1288

Z UP. STAROSTY  
Ryszard Knapczyk  
Wicestarosta

Niniejsza decyzja stała się  
prawomocna w dniu

31.10.02

Ryszard Knapczyk