

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120/2003, poz 1126)

STANOWISKO
Kielce
AL IX Wieków Kielce 8
25-516 KIELCE

Obiekt: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody i rozbudowy istniejących ujęć wody w m. Zamkowa Wola, gm. Łagów”.

Rodzaj robót: „Zasilanie w energię el. SUW i rozbudowa ujęć wody P1 i P2

Inwestor:: Fundacja Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie

Wykonawca projektu : Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST
ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

1. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy zasilania w energię elektryczną, wykonanie nowej instalacji w budynku SUW i sieci kablowej nn oraz oświetlenia terenu stacji. Wykonanie instalacji el. w zbiorniku wody [REDACTED]
2. Prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z PBUE, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną.
3. Prace budowlano-montażowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Odkopanie istniejących kabli wykonywać ręcznie po odłączeniu kabli spod napięcia. Wykopy pod kable zabezpieczyć przed obsunięciem, wygrodzić i oznakować.
5. Operatorzy obsługujący podczas budowy dźwig, podnośnik i inny sprzęt mechaniczny muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne upoważniające ich do pracy na tych urządzeniach.
6. Instalacje przeznaczone do demontażu wyłączyć wcześniej spod napięcia.
7. Podłączenie projektowanych urządzeń pod napięcie, wykonać po wcześniejszym odbiorze technicznym.
8. Po ułożeniu kabla należy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.

mgr inż. Andrzej Wołowicz
upr. nr 132/77

