

Znak: RTI- 341-8-2010

Dotyczy przetargu na: „REWITALIZACJĘ TERENÓW DYMARSKICH W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że w dniu 25 maja 2010 roku wpłynęło faksem zapytanie do treści SIWZ dotyczące w/w postępowania, poniżej przedstawiam i wyjaśniam treść zapytań.


Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowania słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym.

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Agnieszka Widz
p.o. Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego